

Aforo de Lindes n° 27 Villa Sefos (3° de Algarague)

1041-17
N.º de orden

Término de Algarague Provincia Huelva

Tipo de pozo Lindes Fecha de iniciación 4-julio 1966

Beneficiario: _____

Equipo: B. Erie 34007 y compresor Cat. 1000401

Personal: M. Cruz y personal de la perforadora

Características:

- Ø 14" Prof: 0-81'50 Nivel libre: 0'50
- Ø 200" Prof: 78-200 Nivel de la bomba: compresor 1000401
- Ø _____ Prof: _____ Naturaleza de los acuíferos: _____
- Ø _____ Prof: del fondo 267m Autoviv. irregular 140-180

Datos del aforo:

Niveles d námicos	Depresiones	Caudales	Horas bombeo	Horas totales
<u>80,00</u>	<u>79,50</u>	<u>4 l/s</u>		<u>70 h-10 m.</u>

Tomados tiempos depresión: Si (dos días consecutivos)
» » recuperación: NO

Fecha de terminación: 3 de Agosto 1966
Huilo Vanies Alonies en compresor