SONDEO: HUELVA S-1-27 (VILLA SOFOCO)

Identificación del Sondeo	Hoja E.1:50000: 999	Nº Sondeo: 1041	Nat. Sondeo: PP
Nº Informe:	Id. Sondeo en Informe: 0	Año costrucción: 65	
Huso: 0	X: 143943	Y: 4133260	Z: 20	Medida:
Código Municipal: ALJARAQUE	Provincia: Huelva		
Cuenca Hidrográfica: GUADIANA	U. Hidrogeológica: AYAMONTE-HUELVA		

Datos Técnicos del Sondeo	Met. Perforación: 05	Med. Nivel Agua:	Profundidad (m): 268
Caudal Específico (l/s/m):	Transmisividad(m^2/día):	Nivel de Agua (m): 0,5	
De: 0 Hasta: 0	De: 0 Hasta: 0	Fecha: 04/07/196(	

Análisis de Agua: N Registros Geofísicos: N Ensayos Geotécnicos: N Pruebas de Permeabilidad: N

LITOLOGIA				Tramos Filtrantes	
DE	HASTA	EDAD	MATERIAL	DE	HASTA
0	14	*	GRAVAS	140	180
14	26	*	ARCILLAS		
26	144	*	MARGAS		
144	148	*	CALIZAS		
148	149	*	MARGAS		
149	153	*	GRAVAS		
153	157,8	*	OTRAS LITOLOGIAS		
157,8	174	*	ARCILLAS		
174	177	*	GRAVAS		
177	221	*	MARGAS		
221	227	*	DOLOMIAS		
227	232	*	DOLOMIAS		
232	235	*	CALIZAS		
235	267	*	CALIZAS		
267	268	*	GRANITOS		

CEMENTACIÓN	
DE	HASTA

ENTUBACIONES			
DE	HASTA	Ø	TIPO
0	81	351	ACERO AL CARBONO
78	180	200	ACERO AL CARBONO

OBSERVACIONES

SEGUN EL CERTIFICADO DE OBRA, LA TUBERIA TIENE 40 METROS DE FILTRO TROQUELADO PERO NO INDICA DONDE. INFORMACION OBTENIDA DEL GRAFICO CUADRICULADO Y FICHAS DE TRAGSA.

*,[.][.] Consultar Fichero ACTIF