# SONDEO: HUELVA S-1-09 (CAÑADA MURTA)

| Identificación del Sondeo | Hoja E.1:50000: 981 | Nº Sondeo: 933 | Nat. Sondeo: PP |
|---|---|---|---|
| Nº Informe: | Id. Sondeo en Informe: 0 | | Año costrucción: 64 |
| Huso: 30 | X: 137430 | Y: 4142470 | Z: 118 Medida: |
| Código Municipal: CARTAYA | | Provincia: Huelva | |
| Cuenca Hidrográfica: GUADIANA | | U. Hidrogeológica: AYAMONTE-HUELVA | |
| Datos Técnicos del Sondeo | Met. Perforación: 03 | Med. Nivel Agua: | Profundidad (m): 96 |
| Caudal Específico (l/s/m): | Transmisividad($m^2$/día): | | Nivel de Agua (m): 0 |
| De: 0 Hasta: 0 | De: 0 Hasta: 0 | | Fecha: |

Análisis de Agua: *N* Registros Geofísicos: *N* Ensayos Geotécnicos: *N* Pruebas de Permeabilidad: *N*

| LITOLOGIA | | | | Tramos Filtrantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | HASTA | EDAD | MATERIAL | DE | HASTA |
| 0 | 7 | * | GRAVAS | | |
| 7 | 20 | * | GRAVAS | | |
| 20 | 32,5 | * | GRAVAS | | |
| 32,5 | 39,5 | * | ARCILLAS | | |
| 39,5 | 45,8 | * | ARCILLAS CON ARENAS | | |
| 45,8 | 52,7 | * | MARGAS | | |
| 52,7 | 73,35 | * | MARGAS | | |
| 73,35 | 75,5 | * | ARENAS | | |
| 75,5 | 89 | * | ARENAS | | |
| 89 | 91 | * | GRAVAS | | |
| 91 | 96 | * | PIZARRAS | | |

| CEMENTACIÓN | |
|---|---|
| DE | HASTA |
| | |

| ENTUBACIONES | | | |
|---|---|---|---|
| DE | HASTA | Ø | TIPO |

**OBSERVACIONES**

INFORMACION OBTENIDA DEL GRAFICO DE TRAGSA.

*,[.][.] Consultar Fichero ACTIF