SONDEO: HUELVA S-1-25 (PUNTALES-2)

Identificación del Sondeo	Hoja E.1:50000: 999	Nº Sondeo: 1023	Nat. Sondeo: PP
Nº Informe:	Id. Sondeo en Informe: 0		Año costrucción: 65
Huso: 30	X: 144128	Y: 4130070	Z: 15 Medida:
Código Municipal: ALJARAQUE		Provincia: Huelva	
Cuenca Hidrográfica: GUADIANA		U. Hidrogeológica: AYAMONTE-HUELVA	

Datos Técnicos del Sondeo	Met. Perforación: 05	Med. Nivel Agua:	Profundidad (m): 392
Caudal Específico (l/s/m):	Transmisividad(m^2/día):	Nivel de Agua (m): 5	
De: 0 Hasta: 0	De: 0 Hasta: 0	Fecha: 05/05/196(	

Análisis de Agua: *N* Registros Geofísicos: *N* Ensayos Geotécnicos: *N* Pruebas de Permeabilidad: *N*

LITOLOGIA				Tramos Filtrantes	
DE	HASTA	EDAD	MATERIAL	DE	HASTA
0	7	*	ARENAS CON ARCILLAS	174,6	176
7	26,5	*	ARCILLAS		
26,5	162	*	MARGAS		
162	176	*	MARGA ARENOSA		
176	201	*	ARCILLAS		
201	210	*	CALIZAS		
210	216	*	ARCILLAS		
216	220	*	ARCILLAS CON ARENAS		
220	223	*	CALIZAS		
223	230	*	ARCILLAS CON ARENAS		
230	237	*	CALCOARENITAS		
237	244	*	CALIZAS		
244	249	*	CALIZAS		
249	258	*	CALIZAS		
258	278	*	ARCILLAS		
278	285,8	*	CALIZAS	CEMENTACIÓN	
285,8	292	*	ARCILLAS	DE	HASTA
292	302	*	CALIZAS		
302	309	*	MARGAS		
309	311	*	ARCILLAS[.][.]		

ENTUBACIONES					
DE	HASTA	Ø	TIPO		
0	80	515	ACERO AL CARBONO		
80	180	440	ACERO AL CARBONO		

OBSERVACIONES

EN EL CROQUIS CUADRICULADO DE TRAGSA EL TRAMO DE TUBERIA RAJADA ES EL REFLEJADO EN LA FICHA Y POR OTRO LADO, EN LA FICHA DEL AFORO LOS TRAMOS DE TUBERIA SON LOS SIGUIENTES: DEL METRO 65-98 DEL 115-140 Y DEL 144-166.

*,[.][.] Consultar Fichero ACTIF