

Aforo de: Sondeo n.º 1 Distrito Forestal (Viveros) SAS 1067-C
 Término de Huelva Provincia Huelva N.º de orden
 Tipo de pozo Sondeo Fecha de iniciación 11 - Enero - 1966
 Beneficiario: Distrito Forestal
 Equipo: Sondeo Bucyrus 340007 - Compresor Caterpillar 1000.401.
 Personal: M. Cruz y equipos de la Sonde

Características:

Prof: Nivel libre: 37,00
 Prof: Nivel de la bomba: Compresor
 Prof: Naturaleza de los acuíferos:
 Prof: del mts 180 al 2100 m/s

Datos del aforo:

Niveles dinámicos	Depresiones	Caudales	Horas bombeo	Horas totales
<u>76,00</u>		<u>5 l/s</u>		

Tomados tiempos depresión: no Fecha de terminación: 24 - Enero 1966
 » » recuperación: No