

Aforo de: Sondas "Borraso" 2° de Huelle

SAS-1206-A

Término de Huelle Provincia idem

N.º de orden

Tipo de Pozo Sondas Fecha de iniciación 30-marzo-1966

Beneficiario:

Equipo: B. Erie 34007 - Grupo Kutz, 100 HP-920912 - Bomba Waterington 8H-48-1008980

Personal:

Características:

Véase nota al dorso

Ø 350/362 Prof: 0-93-Entrada Nivel libre: 6'70
Ø 1" Prof: 0'-68, mts Nivel de la bomba: 70,00
Ø Prof: Naturaleza de los acuíferos:
Ø Prof: del 6 al 15
del 65 al 70
del 85 al 93

Datos del aforo:

Niveles dinámicos	Depresiones	Caudales	Horas bombeo	Horas totales
<u>70,00</u>	<u>6,330</u>	<u>2 l/s</u>	<u>4h-30m.</u>	
<u>Se agota el sondes y el agua baja rápidamente a la rejilla</u>				

Tomados tiempos depresión: Fecha de terminación: 18-Abril 1966

» » recuperación: de 70 a 50mts en 30 minutos

OBSERVACIONES:

además de hacer Bombas, con anterioridad Estallaron Válvulas
volando robado un Volumen de 5000 l con 100 Válvulas y el nivel
bajo sint