Aforo de Sondeo Nº 67 - Cañada Carrasco

1401-A
N.º de orden

Término de Redondela (Cartaya) Provincia Huelva

Tipo de pozo Sondeo Fecha de iniciación 20 - Mayo 1967

Beneficiario:

Equipo: Grupo Sant 17 HP - 975051 - Bomba Plunger 50/86 - 930861

Personal: Lino Romero, D. Falcon - J. Moreno - A. Francisco y J. Benitez

Características:

Ø — Prof: — Nivel libre: 0'00

Ø Prof: Nivel de la bomba: 62,74

Ø Prof: Naturaleza de los acuiferos:

Ø Prof:

Datos del aforo:

Niveles d námicos	Depresiones	Caudales	Horas bombeo	Horas totales
1º punto 1,50	1'50	12 l/s	2h-30m	
2º " 2,16	2'16	20 l/s	2h —	
3º " 4,17	4'17	31,4 l/s	1h —	84 horas
~~caudal constante~~ 25,57	25,57	64,8 l/s	6h —	

Tomados tiempos depresión: Si Fecha de terminación: 31 - Mayo - 1967

» » recuperación: Si { de 4'17 a 0'21 en 1 hora
de 25,27 a 0'32 en 4 horas

31492